

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

Stargard, dnia 13.12.2018r.

NG.III.6630.499.2018.WG

Protokół NR 598/2018

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej która odbyła się dnia **13.12.2018r.** w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Stargardzie – Wydział Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5 .**

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : **Projektowana sieć elektroenergetyczna eNN 0,4 kV kablowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 214 w obrębie Małkocin gmina Stargard.**

1. Wnioskodawca : Projektowanie

Nadzór i Pomiary Elektryczne
Leon Zuń
ul. Matejki 11B/3
72-100 Goleniów

2. Przewodniczący narady koordynacyjnej – Elżbieta Wegner – starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestników narady koordynacyjnej :

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

2) Enea Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty

Elżbieta Wegner
STARSZY GEODETA

17. GRU. 2018

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Stargard
Dział Rozwoju i Inwestycji
Koordynator ds. Rozwoju
Józef Karuźiak

3) Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie - w zakresie sieci dalekosiężnej

5) Urząd Gminy w Stargardzie

6) Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie

13.12.2018
KIEROWNIK
OT STARGARD SZCZ

Piotr Pilipczuk

7) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Rejon w Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

13.12.2018
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji
Wydział Kierownictwa
Kierownik Oddziału
Dystrybucji Sieci
Energii Elektrycznej

9) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

10) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownia w Stargardzie

13-12-2018
Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Henryk Michalski

11) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Węzeł Teleinformatyczny w Stargardzie

Za zgodność z oryginałem
STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

z up. Starosty

Elżbieta Wegner
STARSZY GEODETA

17. GRU. 2018

12) „PKP Energetyka „ Spółka z o.o. w Szczecinie

4. Stanowiska uczestników narady :

Ugodawo
13.12.2018

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty

Elżbieta Wegner
STARSZY GEODETA

17. GRU. 2018

KIEROWNIK
OT STARGARD SZCZ
72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legion. 8-10
Piotr Pilipczuk NIP 856-00-00-703, Reg. 812524393
Upr.nr 37/Sz/83 tel. 91 418 44 31, fax 91 418 24 54
O.T Stargard: Lipnik, ul. Stargardzka 9
tel. 91 561 92 22

Ad 10/

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Gazownia w Stargardzie
Uzgodniono z uwagami:

1. Skrzyżowania, zblżenia z siecią gazową wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich użytkowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejącej czynnej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcie robót powiadomić PSG sp. z o.o. OZG w Szczecinie - Gazownię w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail: rdg.stargard@pegaz.pl, tel. (91) 39 13 760.
4. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.
5. Projekt budowlany przyłączy gazowych należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. OZG w Szczecinie - Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail: rdg.stargard@pegaz.pl, tel. (91) 39 13 760.
6. Projekt przyłącza gazowego, wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczęcia robót należy przedłożyć na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem w Gazowni w Stargardzie, celem sprawdzenia poprawności i kompletności wykonania.

Uzgodniono z uwagami pkt 1, 2, 3

13-12-2018
Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Henryk Michalski

ENEA Operator sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Stargard

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sąsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w pobliżu kabli elektroenergetycznych - do wglądu w RD Stargard.
- Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z o.o. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Przy skrzyżowaniach i zblżeniach z urządzeniami ENEA Operator sp. z o.o. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm, w przypadku zmniejszenia odległości należy zastosować rury osłonowe dwuczłonowe (dla kabla 0,4kV - typ AROT Φ 110, dla kabli 15kV AROT Φ 160) na kablach elektroenergetycznych: na długości co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania.
- Nie dopuszcza się skrzyżowań, jedynie zblżenia nie mniejsze niż 0,5m z częścią podziemną linii napowietrznej (ustój, podpora)
- Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator sp. z o.o. metodą przekopu próbnego. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zapełnienia kanału.
- W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracowników ENEA Operator sp. z o.o. Koordynator
- Przy nasypianiu skrzyżowań infrastruktury z urządzeniami ENEA Operator sp. z o.o. zgłaszać ten fakt do inspekcji poprawności wykonania prac.
- Nie dopuszcza się do uszkodzeń w sąsiedztwie koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ENEA Operator sp. z o.o., można uzyskać zgodę ENEA Operator sp. z o.o., na wyłączny koszt Inwestora
- Infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawic na wyłączny koszt Inwestora

13.12.2018

AS. 8

Wydział Zarządzania Siecią Energetyczną
Oddział Zarządzania Siecią Energetyczną

UZGODNIENIE
Stwierdzenie zgodności urządzeń 110 kV

13.12.2018

Podpis
Oddział Dyspozycji
Wydział Przygotowania i Realizacji
Koordynacji
Zespół Techniczny

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiście stawili się 4 uczestników.
Żaden z uczestników nie dokonał uzgodnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,5,7,9,11,12 nie stawili się

z up. Starosty

Elżbieta Wegner
STARSZY GEODETA

Za zgodność z oryginałem

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

z up. Starosty

Elżbieta Wegner
STARSZY GEODETA

17. GRU. 2018